

		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-Standard, TOP, GARANTA; Zubehör	BT A 007 D	
			Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003 - aus Stahl feuerverzinkt		
		- aus Edelstahl		
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger		
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger		
		Mehrpreis für Füllrohr 3" mit TW-Verschluss		
		Mehrpreis für Entlüftungskappe 2"		
		Mehrpreis für Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"		
		Mehrpreis für Schachtabdeckungen, verzinkte Ausführung		
		Alternativ für Unit A + B Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, begehbar, Klasse A 15 kN Prüflast		
		Alternativ für Unit C Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, befahrbar, 100 kN Prüflast		
		Schachtabdeckung wasserdicht mit Patentverschluss, Deckel bodeneben mit Spezialdämmung, selbstschließend durch Fußdruck, „ System MONOS “, einschließlich Gasdruckfeder als Öffnungshilfe		
		- befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast		
		- befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast		
		Schachtabdeckung „ System MONOS “, wie beschrieben, jedoch mit Betonrahmen C 30/37 , Abmessung 1585 x 1585 mm		
		- befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast		
		- befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast		