

		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-Standard, TOP, GARANTA; Zubehör		BT A 007 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang	Einzelpreis €	Gesamtpreis €	
		Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003 - aus Stahl feuerverzinkt - aus Edelstahl			
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger			
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger			
		Mehrpreis für Füllrohr 3" mit TW-Verschluss			
		Mehrpreis für Entlüftungskappe 2"			
		Mehrpreis für Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"			
		Mehrpreis für Schachtabdeckungen, verzinkte Ausführung Alternativ für Unit A + B Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, begehbar, Klasse A 15 kN Prüflast			
		Alternativ für Unit C Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, befahrbar, 100 kN Prüflast			
		Schachtabdeckung wasserdicht , Deckel bodeneben mit Spezialdämmung, selbstschließend durch Fußdruck, „ System MONOS “, einschließlich Gasdruckfeder als Öffnungshilfe - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast			
		Schachtabdeckung „ System MONOS “, wie beschrieben, jedoch mit Betonrahmen C 30/37 , Abmessung 1585 x 1585 mm - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast			