



Ausschreibungstext
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,
 doppelwandig; UNIT- Standard
 der komplette Heizöllagertank**

BT A 004 D

Behältertechnik

| Position | Menge | Leistungsumfang | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | <p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Polyurethan-Außenbeschichtung, sicherheitsgeprüft mit 6.000 Volt Hochspannung, Innenbehälter roh-schwarz.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1.000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt, Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p> <p>* Schachtausführung: <input type="checkbox"/> Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar <input type="checkbox"/> Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar <input type="checkbox"/> Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p> <p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Krangestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits.</p> <p>Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p> <p>Einbauüberwachung durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p> <p>Isolationsprüfung – Isolationstest : Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (ohne Einbauüberwachung)</p> | | |

BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH
 Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen
 ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265
 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de