



Ausschreibungstext
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,
 doppelwandig; Standard**

BT A 001 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D und den Gütebestimmungen RAL-RG-998 für die unterirdische Lagerung wassergefährdender brennbarer und nicht brennbarer Flüssigkeiten mit einer Dichte von höchstens 1,9 kg/l nach Maßangabe der DIN 6601.</p> <p>Außenisolierung aus glasfaserverstärktem Bitumen geprüft mit 14 000 Volt Hochspannung.</p> <p>Alternativ: Verstärkte Ausführung, geprüft mit 20 000 Volt Hochspannung.</p> <p>Alternativ: Epoxidharz-Isolierung auf strahlentrostetem Untergrund, geprüft mit 14. 000 Volt Hochspannung.</p> <p>Lecküberwachung mit Über- / Unterdruck Leckanzeigergeräten.</p> <p>Innenbehälter roh, Prüfüberdruck 2,0 bar. Außenmantel Prüfüberdruck 0,6 bar.</p> <p>Lagermedium: _____ Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235 JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: BTD- Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH</p> <p>Preis frei Baustelle soweit gut befahrbar, unabeladen.</p>		
		<p>Kunststoffinnenauskleidung auf strahlentrostetem Untergrund: nach TRbF 402 für Heizöl EL und Dieselkraftstoff</p> <p>Vollauskleidung</p>		
		<p>Teilauskleidung</p>		
		<p>nach TRbF 401 für Vergaserkraftstoff, einschließlich TÜV-Abnahme</p> <p>Vollauskleidung</p>		
		<p>Teilauskleidung</p>		
		<p>Tank unterteilt in _____ Kammern, Inhalt _____ / _____ / _____ l einschließlich Zusatzdome</p>		
		<p>Einbauüberwachung durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG.</p>		
		<p>Isolationsprüfung / Isolationstest Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (ohne Einbauüberwachung).</p>		

BTD Behälter- und Speichertechnik Dettenhausen GmbH
 Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen
 ☎ + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 562-265
 info@btd-gmbh.de • www.btd-gmbh.de